

Normatives



*Olaf Heptner, Geschäftsführer des Industrieverbands Tore Türen Zargen (ttz).
Foto: ttz*

Die EN 16034, Produktnorm für Feuer- und Rauchschutzabschlüsse, gilt nur in Verbindung mit EN 14351-1 (Außentüren/Fenster) beziehungsweise EN 13241 (Tore). Die Anwendung der Normen und eine CE-Kennzeichnung gilt also nur für Feuer- und Rauchschutz**außent**üren und für Tore.

Innentüren gemäß EN 14351-2 erhalten derzeit noch keine CE-Kennzeichnung, da die europäischen Vorgaben hierfür noch fehlen. Somit unterliegen diese weiter der nationalen Regelung beziehungsweise Zulassung.

Für zuverlässige Funktion entscheidend ist der richtige Einbau, hier gilt DIN 18093 für Einbau und Wartung. Hierzu hat der ttz kostenlose Info-Schriften mit praktischen Einbautipps aufgelegt (siehe www.ttz-online.de/download). Weitere Themen sind die Normen, zum Beispiel FAQ zur EN 16034 oder die Prüfung und Wartung nach DIN 18093. Auf europäischer Ebene informiert der E.D.S.F. www.edsf.com/search-for-standards.

